

区分	建物名称	階別	所属等	部屋名称	周期	箇所数	単位	清掃員 A	清掃員 B	清掃員 C	歩掛り 合計	回数 (年間)	作業人工 (年間)
空調機フィルター清掃	病棟		共用	エアコン全て	年6回	215	箇所					6	
空調機フィルター清掃(手術室)	病棟		共用	OP1・2・3・4・前室・廊下・乗換	年6回	33	箇所					6	
病室床空調用フィルター清掃	病棟		共用	病室全て	年6回	149	箇所					6	
空調機フィルター清掃	外来棟		共用	エアコン全て	年6回	70	箇所					6	
空調機フィルター清掃	外来棟		共用	FCU全て	年6回	205	箇所					6	
空調機フィルター清掃	南棟		共用	エアコン全て	年6回	6	箇所					6	
空調機フィルター清掃	南棟		共用	FCU全て	年6回	125	箇所					6	
空調機フィルター清掃(手術室)	南棟		共用	簡易手術室	年6回	2	箇所					6	
天井吹出口清掃 500×500程度	病棟		共用	全て	年1回	327	箇所					1	
天井吹出口清掃 500×500程度	外来棟		共用	全て	年1回	266	箇所					1	
天井吹出口清掃 500×500程度	南棟		共用	全て	年1回	67	箇所					1	
吸込口清掃 300×300	病棟		共用	全て	年1回	666	箇所					1	
吸込口清掃 300×300	外来棟		共用	全て	年1回	366	箇所					1	
吸込口清掃 300×300	南棟		共用	全て	年1回	183	箇所					1	
蛍光ランプ取替業務	全体		共用	院内各所	1回/日(全日)	1	1回(15分)					365	
酸素ボンベ搬送	全体		共用	院内各所	2回/日(全日)	1	1回(15分)					730	
病室床置ファンコイルドレンパン清掃	病棟		共用	病室全て	年4回	149	箇所(15分)					4	
家庭用加湿器5台	全体		共用	仮眠室等	年6回	5	箇所(15分)					6	